

KALİTE TEST RAPORU

HORTUM : COLDFLEX REFRIGERATION HOSE **EBAT** 1/4"
KOD : S140006007
LOT : 049 (TURUNCU)
FİRMA : YUKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TIC.LTD.STİ.

RAPOR NO : 280
ORDER NO : 77697/01
TEST TARİHİ : 14.03.2011
RAPOR TARİHİ : 23.03.2011

TEST NO	TEST ADI	BİRİM	SPESİFİK.	BULUNAN	TEST METODU
1.0	BOYUTSAL KONTROLLER 23 ±2 ° C				TS EN ISO 4671
1.1	İÇ ÇAP	mm	6.0 - 6.2	6.15	
1.2	DIŞ ÇAP	mm	10.75 - 10.95	10.86	
1.3	ET KALINLIĞI	mm	2,27 - 2,47	2,35	
1.4	AĞIRLIK	g/m	65-75	70	
1.5	MİN. KIVRILMA YARI ÇAPI	mm	30	OK	
2.0	HİDROSTATİK TESTLER 23 ±2 ° C				EN ISO 1402
2.1	ÇALIŞMA BASINCI	bar	60	OK	
2.2	BOY DEĞİŞİMİ (Ç.P.)	%	(-) 3 / (+) 3	-0,8	
2.3	DIŞ ÇAP DEĞİŞİMİ (Ç.P.)	%	(-) 3 / (+) 3	0,4	
2.4	SIZDIRMAZLIK BASINCI	bar	75	OK	
2.5	PATLAMA BASINCI	bar	Min. 240	263	
3.0	YAPISMA KUVVETİ 23 ±2 ° C				ISO 8033
3.1	ALT KAT	kgf/cm	Min. 1,5	OK	
4,0	NİTROJEN TESTİ	bar	Min.50	75	

ONAY

Muhammet ÇETİN