

KALİTE TEST RAPORU

HORTUM : COLD FLEX REFRİGERATION HOSE **EBAT** 1/12"
KOD : S1400020002
LOT : 042(KIRMIZI)
FİRMA : YUKSEL TEKNİK SOGUTMA SAN.TIC.LTD.STI.
RAPOR NO : 314
ORDER NO : 75519/04
TEST TARİHİ : 24.03.2011
RAPOR TARİHİ : 25.03.2011

TEST NO	TEST ADI	BİRİM	SPEŞİFİK.	BULUNAN	TEST METODU
1.0	BOYUTSAL KONTROLLER 23 ±2 ° C				TS EN ISO 4671
1.1	İÇ ÇAP	mm	2,10 - 2,30	2,20	
1.2	DIŞ ÇAP	mm	5,55 - 5,75	5,66	
1.3	ET KALINLIĞI	mm	1,62 - 1,82	1,73	
1.4	AĞIRLIK	g/m	22 - 28	23	
1.5	MİN. KIVRILMA YARI ÇAPI	mm	20	OK	
2.0	HİDROSTATİK TESTLER 23 ±2 ° C				EN ISO 1402
2.1	ÇALIŞMA BASINCI	bar	50	OK	
2.2	BOY DEĞİŞİMİ (Ç.P.)	%	(-) 3 / (+) 3	-1,2	
2.3	DIŞ ÇAP DEĞİŞİMİ (Ç.P.)	%	(-) 3 / (+) 3	1,8	
2.4	SIZDIRMAZLIK BASINCI	bar	350	OK	
2.5	PATLAMA BASINCI	bar	Min. 700	1034	
3.0	YAPIŞMA KUVVETİ 23 ±2 ° C				ISO 8033
3.1	ALT KAT	kgf/cm	Min. 1,5	OK	
4.0	NİTROJEN TESTİ	bar	Min.50	80	SELMETHOT:987

ONAY

Muhammet ÇETİN