



DENEY RAPORU

Deney tarihi	08.05.2013	Rapor No	:140/13
Parti miktarı	—	Uygulanan Standart No :	
Numune miktarı	1	Deney adı:YÜKSEK BASINCA DAYANIM TESTİ	
Numune Bilgileri: DN 20 020x72 ORGULU KB+KB Boyu : 330mm Çapı : 7/8 Tipi : TİTREŞİM HORTUMU			
Uygulanan sıcaklık	25°	Test Sonunda Yapılan	
Uygulama süresi	5 dk.	Sızdırmazlık Deneyi Test Raporu No	
Firma	YÜKSEL TEKNİK	Uygun	
Sonuçlar : Yukarıda belirtilen 1 adet titreşim hortumuna yüksek basınca mukavemet deneyi için hidrolik pompa yardımı ile kademe kademe basınç artırıldı.230 bar'a gelindiğinde hortumun bakır kaynak bağlantı yerinden sızdırma göstermiştir.			
(Varsa) Sonuca Etki Edebilecek Faktörleri Gidermek İçin Alınan Tedbirler :			
(Varsa) Muayene Ve Deney Metodunda Belirtilmeyen İlave İşlemler :			
Numune standarda uygundur.		<input type="checkbox"/>	
Numune standarda uygun değildir.		<input type="checkbox"/>	
Deneyi yapan		Onay	
Murat BEDİR.		Barış EYÜBOĞLU	